



Размещено в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 07.10.2021  
№ 40210061000201195183



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Калужской области

248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.9А, тел.: 718-210, E-mail: [emercom@kaluga.ru](mailto:emercom@kaluga.ru)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Калуги,  
Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов

УНДиПР ГУ МЧС России по Калужской области

248016, г. Калуга, ул. Чижевского, д.19, корпус 1, тел. 58-88-64, E-mail: [ond-40-1@yandex.ru](mailto:ond-40-1@yandex.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 154/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению  
Калужской области «Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина»  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия принятого главным государственным инспектором г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по пожарному надзору- начальником межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области Овсяниковым Денисом Николаевичем № 154 от «07» октября 2021года в период с «13» октября 2021 г. по «26» октября 2021 г.

государственным инспектором г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по пожарному надзору-инспектором межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области старшим лейтенантом внутренней службы Копыловым Виктором Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка объектов Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калужской области «Калужский коммунально-строительный техникум

им. И.К. Цибулина», расположенных по адресам: г.Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 53, ул. Грабцевское шоссе, д. 22а.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица – заместитель директора по АХЧ Рогатина Марина Юрьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
	<b>г.Калуга, ул. М.Жукова, д. 53. (учебный корпус)</b>		01.06.2022г.	
1.	Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее ППР)	01.06.2022г.	
2.	Не обеспечен требуемый уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не менее 75 дБ.	п. 54 ППР, ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.1 СП 3.13130.2009	01.06.2022г.	
3.	Дежурный персонал не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.	п.30 ППР	01.06.2022г.	
4.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц предназначенных для эвакуации людей и ограждения на крыше.	п. 17 б) ППР	01.06.2022г.	
5.	Не обеспечено наличие устройств для самозакрывания на дверях лестничных клеток	п. 24 ППР	01.06.2022г.	

	и эвакуационных выходах в здании.			
6.	Ручной пожарный извещатель возле эвакуационного выхода из спортивного зала сломан.	п. 54 ППР	01.06.2022г.	
7.	Не оборудовано дымовыми пожарными извещателями кабинет №80.	ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; А4 приложение А СП 5.13130.2009, п. 4.8 таблицы 1-4 СП 486.1311500.2020; п.54 ППР	01.06.2022г.	
8.	Отделка стен коридора 1-го и 2-го этажей здания выполнена из декоративно-отделочных материалов с неустановленными классом пожарной опасности. (пластиковые панели).	п. 25 ППР	01.06.2022г.	
9.	Не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 50 ППР	01.06.2022г.	
10.	В ресурсном центре в мастерской сухого строительства не обеспечен требуемый уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не менее 75 дБ.	ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.1 СП 3.13130.2009 п.; 54 ППР	01.06.2022г.	
11.	Допущена установка турникета на основном эвакуационном выходе, препятствующего свободной эвакуации людей.	п. 27 а) ППР	01.06.2022г.	
	<b>г.Калуга, ул. Гр.шоссе, д. 22а. (учебный корпус)</b>			
12.	Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии.	п.54 ППР	01.06.2022г.	
13.	Не обеспечен требуемый уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не менее 75 дБ. в здании.	п. 54 ППР, ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.1 СП 3.13130.2009	01.06.2022г.	
14.	Дежурный персонал не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на	п.30 ППР	01.06.2022г.	

	каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.		
15.	Огнетушители не установлены в специальные подставки из негорючих материалов, исключающие падение или опрокидывание.	п. 409 ППР	01.06.2022г.
16.	На дверях эвакуационных выходов установлены запоры (замки) не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 ППР	01.06.2022г.
17.	Допущено хранение различных изделий, оборудования на лестничной клетке ведущей из спортивного зала непосредственно наружу.	п. 27 б) ППР	01.06.2022г.
	<b>(помещение музея)</b>		
18.	На дверях эвакуационных выходов установлены запоры (замки) не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 ППР	01.06.2022г.
19.	Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии.	п.54 ППР	01.06.2022г.
20.	Отделка пола коридора музея выполнена из декоративно-отделочных материалов с неустановленными классом пожарной опасности. (ламинат).	п. 25 ППР	01.06.2022г.
	<b>(учебный корпус строение 4)</b>		
21.	На путях эвакуации коридора 2-го этажа, у кабинета №6, допущена установка буфета, столов, стульев и мебели (в том числе из горючих материалов на путях эвакуации).	п. 27 а) ППР	01.06.2022г.
	<b>(общежитие)</b>		
22.	Не разработана декларация пожарной безопасности в от-	Ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.06.2022г.

	ношении объекта защиты.			
23.	Не оборудовано дымовыми пожарными извещателями комнаты № 55, №77.	п.54 ППР ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; А4 приложение А СП 5.13130.2009, п. 4.8 таблицы 1-4 СП 486.1311500.2020	01.06.2022г.	
24.	Не организована перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 50 ППР	01.06.2022г.	
25.	Дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.	п.30 ППР	01.06.2022г.	
26.	Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии.	п.54 ППР	01.06.2022г.	
27.	Допущена прокладка электропроводов в коридоре 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го этажей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия.	п. 35 а) ППР	01.06.2022г.	
28.	Не обеспечено наличие устройств для самозакрывания на дверях лестничных клеток и эвакуационных выходах в здании.	п. 24 ППР	01.06.2022г.	
29.	В жилых комнатах допускается использование электрическими розетками с видимыми повреждениями.	п. 35 б) ППР	01.06.2022г.	
30.	Допущена установка турникета на основном эвакуационном выходе, препятствующего свободной эвакуации людей.	п. 27 а) ППР	01.06.2022г.	
	<b>(помещение производства макаронной продукции)</b>			
31.	На входе в производственное помещение не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны в соответствии с главами	п. 12 ППР	01.06.2022г.	

	5, 7, 8 Федерального закона «технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
32.	Помещения производства макаронной продукции не оборудованы системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей.	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.8, таблица 3 СП 486.1311500.2020; таблица 2 СП 3.13130.2009	01.06.2022г.
33.	На дверях эвакуационных выходов установлены запоры (замки) не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 ППР	01.06.2022г.
34.	Огнетушители не установлены в специальные подставки из негорючих материалов, исключающие падение или опрокидывание.	п. 409 ППР	01.06.2022г.
35.	Помещения не обеспечены огнетушителями в соответствии с требуемым рангом тушения модельного очага.	п. 60 ППР	01.06.2022г.
36.	Не установлен световой оповещатель «Выход» на 1-ом этаже над выходом, ведущим непосредственно наружу.	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.5.3 СП 3.13130.2009	01.06.2022г.
37.	Помещение склада муки не оборудовано автоматической установкой пожаротушения.	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; табл.3 СП 486.1311500.2020	01.06.2022г.
38.	Подвальное помещение не обеспечено вторым эвакуационным выходом при площади более 300 м <sup>2</sup> .	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.2.11 СП 1.13130.2020	01.06.2022г.
39.	Лицо, ответственное за пожарную безопасность не прошло обучение по программе пожарно-технического минимума с периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.	п.3 ППР, п.36 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.06.2022г.
40.	Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из подвала, а также помещений общественного назначения, не	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 7.2 СП 7.13130.2013	01.06.2022г.

имеющих естественного проветривания при пожаре.		
---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Петрова Елена Михайловна, директор

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по пожарному надзору- инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области старший лейтенант внутренней службы Копылов Виктор Александрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.